

Отчёт по предписанию № 23/03-3-23/2015.

№ п/п	Выявленные нарушения и требования по их устранению	Срок выполнения
1.	Разработать и ввести в действие приказом по ОУ инструкции ответственным лицам по пожарной безопасности, электробезопасности и безопасной эксплуатации тепловых сетей, (осн: п.5.4 постановление Минтруда РФ от 17.12.2002. № 80 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда»).	Выполнено
2.	Проводить стажировку с вновь принятыми работниками (осн: п.7.2.4. ГОСТ 12.0.004-90, Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01. 2003 г. № 1/29, п. 2.2.2).	Выполнено
3.	Завести личные карточки учёта выдачи административно-педагогическим работникам спецодежды и других средств индивидуальной защиты (осн: п.13 главы II «Межотраслевых правил обеспечения работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты», утв. приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290 н).	Выполнено
4.	Провести обучение по охране труда и проверку знаний по охране труда со всеми работниками в установленном порядке (осн: п.1.5. Постановление Минтруда и МО «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» от 13.01.2003 № 1/29).	Выполнено
5.	Проводить стажировку с вновь принятыми работниками (осн: п.7.2.4. ГОСТ 12.0.004-90, Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01. 2003 г. № 1/29, п. 2.2.2).	Выполнено
6.	Расследование и учёт несчастных случаев с воспитанниками ОУ проводить не зависимо от тяжести повреждения (осн: п.п. 1.2,1.3. Положения о расследовании и учёте несчастных случаев с учащейся молодёжью и воспитанниками, утв. приказом Госкомитета СССР по народному образованию от 01.10.1990 № 639).	Выполнено
7.	Провести обучение по электробезопасности с получением IV квалификационной группы и назначить ответственного за электрохозяйство (осн: п. 1.2.7. ПТЭЭП).	Проводится обучение на III квалификационную группу
8.	Форма журнала регистрации несчастных случаев на производстве не соответствует требованиям приказа Минтруда России от 20.02.2014 № 103н	Выполнено
9.	Инструкции по охране труда привести в соответствие с требованиями п. 4.3 постановление Минтруда РФ от 17.12.2002. № 80 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда».	Выполнено
10.	Отсутствуют должностные обязанности по охране труда руководителей и специалистов (осн: п.2.3.1. Постановление Минтруда и МО «Об утверждении порядка обучения по охране	

	труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» от 13.01.2003 № 1/29).	Выполнено
11.	В логопедических кабинетах около зеркал установить настенные светильники местного освещения на кронштейнах позволяющих менять угол наклона и высоту источника света (осн: п. 10.14 СанПиН 2.4.1.3049-13, Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций).	Выполнено
12.	Установить защитные ограждения на светильники в спортивном зале (осн: п. 22 Правила безопасности занятий по физической культуре и спорту в общеобразовательных школах)	01.09.2015
13.	Запретить использование ножниц с острыми концами воспитанниками ДОУ (осн. п.2.гл.2 письма Министерства просвещения РСФСР от 12.09.1984 г. № 140/18-3 «О соблюдении требований техники безопасности при организации трудовой деятельности детей в детском саду»)	Выполнено
14.	Запретить загромождать какими-либо предметами и оборудованием места под лестничными маршами и эвакуационные проходы (осн: п. 2.1.10. ППБ-101-89).	Выполнено
15.	Электроцитовую обеспечить средствами индивидуальной защиты: диэлектрические перчатки, галоши(осн: п. 2.2.21. ПТЭЭП).	Выполнено
16	Во избежания ожогов и травм у детей отопительные приборы в ясельной группе оградить съёмными решётками (осн: п. 8.3. СанПиН 2.4.1.3049-13).	Выполнено

Заведующий ГБДОУ детский сад №11 Московского района

Е.Е.Брославская