

АКТ
согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование в соответствии с учредительными документами, сокращенное наименование):

**Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №11 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга,
ГБДОУ детский сад № 11 Московского района Санкт-Петербурга.**

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги, и составляется данный акт: Санкт-Петербург, ул. Костюшко, дом 18, литер А.

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание 2 этажа, 1990 кв.м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 7682 кв.м.

Объект культурного наследия: нет.

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная.

Арендодатель (наименование организации):

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление.

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная, отсутствует): региональная.

Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация Московского района Санкт-Петербурга, Московский проспект, дом 129, литера А.

**II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления
на Объекте услуг населению**

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*): дошкольное образование.
Наименование предоставляемых услуг: образовательная деятельность, присмотр и уход за детьми.

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, пропускная способность): 286 воспитанника.

Форма способа оказания услуг (на Объекте по месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на Объекте по месту предоставления услуги.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети дошкольного возраста.

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект (**К** – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, **О** – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, **С** – инвалиды с нарушениями зрения, **Г** – инвалиды с нарушениями слуха, **У** – инвалиды с нарушением интеллекта):

Мы, нижеподписавшиеся, Заведующий ГБДОУ детского сада № 11 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга Брославская Елена Евгеньевна, с одной

стороны, и Зам. Председателя Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов боевых действий «Инвалиды войны» Адылов Зафар Кадырович, действующий на основании доверенности № 3 от 10.10.2017 г., с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствует для «К, О, С, Г, У»;
- «да, не соответствует для «К, О, С, Г, У»;
- «нет»

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: *нет*.
2. Пандус стационарный наружный**: *да, не соответствует для «К»*.
3. Пандус стационарный внутренний**: *нет*.
4. Пандус инвентарный***, роллопандус: *нет*.
5. Наружная лестница входной зоны: *да, соответствует для «О, С, Г, У»*.
6. Внутренняя лестница входной зоны: *нет*.
7. Поручни наружные входной зоны: *да, соответствует для «О, С, Г, У»*.
8. Поручни внутренние входной зоны: *нет*.
9. Дверные проемы входной зоны****: *да, не соответствует для «К»*.
10. Подъемные платформы наружные: *нет*.
11. Подъемные платформы внутренние: *нет*.
12. Кнопка вызова на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): *да, не соответствует для «К, О, С, Г, У»*.
13. Лифт пассажирский: *нет*.
14. Лифт грузовой: *нет*.
15. Мобильные лестничные подъемники: *нет*.
16. Санитарно-гигиенические помещения: *да, соответствует для «О, С, Г, У»*.
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У: *нет*.

17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: *нет*.

17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:

- звуковой информации: *нет*.
- надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: *нет*.

17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: *нет*.

17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: *нет*.

18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: *нет*.

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: *да*.

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Костюшко, дом 18, лит. А, и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **недоступным / частично (условно) доступным** (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры (К, О, С, Г, У)	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1.	К, О, С, Г, У	На прилегающей территории отсутствуют ограничительная разметка пешеходных путей, тактильные предупредительные средства, система средств информационной поддержки. Принятые меры: при входе на участок размещена табличка с телефоном лица, ответственного за сопровождение инвалидов, выполненная на контрастном фоне. Обеспечение доступа на объект с помощью сотрудников учреждения, ответственных за сопровождение инвалидов. Утверждены должностные инструкции. Проведён инструктаж.	Приказ № 34 от 03.09.2018г.
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1.	О, С, Г, У	Отсутствует информация о доступности входа для инвалидов. Перед входной дверью отсутствует информационная табличка с кнопкой вызова персонала и указателем кнопки, выполненные на контрастном фоне, дублируемые шрифтом Брайля. На краевых частях ступеней отсутствуют противоскользящие полосы контрастного цвета. На входной стеклянной двери отсутствуют предупредительные знаки «Осторожно (желтый круг)». Принятые меры: доступность обеспечивается с помощью сотрудников учреждения, ответственных за сопровождение инвалидов. Утверждены должностные инструкции. Проведён инструктаж.	Приказ № 34 от 03.09.2018г.

2.2.	К	Наружная входная дверь имеет порог более 1,5 см. Наружная лестница дублируется пандусом не соответствующим требованиям СП. Входной узел условно доступен. Доступность обеспечивается с помощью сотрудников учреждения, ответственных за сопровождение инвалидов. Утверждены должностные инструкции. Проведён инструктаж.	Приказ № 34 от 03.09.2018г.
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1.	К, О, С, Г, У	Отсутствует визуальная и звуковая информация ориентирования на путях следования и эвакуации. Участки пола перед дверными проёмами не имеют тактильных предупреждающих указателей и контрастной маркировки зон «возможной опасности» открывания дверей. На краевых частях ступеней отсутствуют противоскользящие полосы контрастного цвета. Принятые меры: Доступность обеспечивается с помощью сотрудников учреждения, ответственных за сопровождение инвалидов. Утверждены должностные инструкции. Проведён инструктаж.	Приказ № 34 от 03.09.2018г.
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1.	К, О, С, Г, У	Обслуживание инвалидов производится с помощью сотрудников учреждения. Утверждены должностные инструкции. Проведён инструктаж.	Приказ № 34 от 03.09.2018г.
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1.	О, С, Г, У	Отсутствует кнопка вызова персонала и указатель кнопки, выполненные на контрастном фоне, дублируемые шрифтом Брайля. Принятые меры: размещена информационная табличка с обозначением туалет для «инвалидов», выполненная на контрастном фоне, установлены опорный поручень для унитаза и опорный поручень для раковины. Доступность обеспечивается с помощью сотрудников учреждения, ответственных за сопровождение инвалидов. Утверждены должностные инструкции. Проведён инструктаж.	Приказ № 34 от 03.09.2018г.
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1.	К, О, С, Г, У	Отсутствует визуальная, звуковая и тактильная информация с указанием направления движения и места получения услуги, а также сигнализации об опасности. Принятые меры: доступность обеспечивается с помощью сотрудников учреждения, ответственных за сопровождение инвалидов. Утверждены должностные инструкции. Проведён инструктаж.	Приказ № 34 от 03.09.2018г.
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к Объекту	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1.	К, О, С, Г, У	Отсутствует.	

Примечание:

В графе 2 необходимо выбрать категорию инвалидов, для которых разработаны мероприятия.

В графе 3 необходимо указать конкретные мероприятия на момент осмотра применительно к каждой зоне Объекта для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Приказ издается руководителем Объекта, предусматривающего меры хотя бы для одной зоны Объекта.

Возможно издание одного приказа, предусматривающего организационные мероприятия для всех категорий инвалидов и всех зон Объекта.

V. Рекомендации (раздел заполняется по согласованию сторон и содержит наименования мероприятий, необходимых для обеспечения доступности для инвалидов предоставляемых на Объекте услуг, а также основания для выполнения мероприятий, предусмотренных СНиП, СП, ГОСТ):

1. Предпринять меры к организации парковочных мест для автомобилей инвалидов на прилегающей территории (основание п.5.2.2.СП 59.13330.2016).

2. Оборудовать вход на объект доступными для МГН элементами информации об объекте (основание п. 6.5.9. СП 59.13330.2016).

3. Предусмотреть установку тактильно-информационного мощения на прилегающей территории (Основание СП 59.13330.2016).

4. Предусмотреть дублирование наружной лестницы входной зоны пандусом в соответствии с требованиями СП (основание п.5.1.14 и п.6.2.11 СП 59.13330.2016).

5. Оборудовать наружную лестницу поручнями в соответствии с требованиями СП (основание п.6.2.11 и п.6.2.12 СП 59.13330.2016)

6. На официальном сайте учреждения разместить раздел «Доступная среда», в котором указать информацию для каких граждан из числа МГН данный объект доступен. При этом указать на доступность (не доступность) санитарно-бытового помещения, отсутствия обустроенной автостоянки. Разместить схему движения к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта и от возможной автомобильной парковки.

7. Установить на краевых частях ступеней противоскользящие полосы контрастного цвета в соответствии с требованиями СП (основание п.5.1.12 СП 59.13330.2016).

Заведующий ГБДОУ № 11
Московского района
Санкт-Петербурга



/ Е.Е. Брославская /

Зам. Председателя Санкт-Петербургской
общественной организации ветеранов
боевых действий «Инвалиды войны»



/ З.К. Адылов /

« 02 » октября 2018 г.

* Выбирается из следующих сфер деятельности: здравоохранение, образование, социальная защита населения, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт и дорожно-транспортная инфраструктура, жилые здания и помещения, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов).

** Пандус стационарный: сооружение, предназначенное для перемещения с одного уровня горизонтальной поверхности пути на другой, состоящее из маршей (имеющих сплошную наклонную по направлению движения поверхность) и горизонтальных площадок (для отдыха и/или маневрирования).

*** Пандус инвентарный: сооружение временного или эпизодического использования, например, сборно-разборный, откидной, выдвижной, приставной, перекатной и т.д.

**** Дверной проем оценивается по двум параметрам: ширина дверного проема и высота порогов